



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д. 7а, г. Новосибирск, 630132

тел./факс 220-26-78 / 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru <http://www.54.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75861582, ОГРН 1057703026633 ИНН/КПП 5406306550/540701001

28.01.2022г. № 20/390

на № _____ от _____

Уведомление о качестве воды

Главе с.Верх-Мильтюши
Черепановского района
Новосибирской области
Лукьянюк Ф.Л.

Директору МУП «ЖКХ
Черепановское»
Молчанову К.С.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в Искитимском районе, согласно п. 5 ст. 23 Федерального закона № 416 от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» уведомляет Вас, о том, что по результатам социально-гигиенического мониторинга, средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранные в течение календарного года по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, с.Верх-Мильтюши, скважина, не соответствуют нормативам качества питьевой воды:

Административная территория	Наименование вещества	Проб всего	Проб с превышением норматива	Средняя концентрация	Норматив в вещества (мг/л)
с. Верх-Мильтюши, скважина	марганец	4	4	1,53	0,1
	мутность	4	2	3,59	1,5
	железо	4	2	0,5	0,3

	ОКБ	12	1	0,19	0
	ТКБ	12	1	0,19	0

Напоминаю, что в соответствии с пп. 6, 7 ст. 23 Федерального закона № 416 от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 статьи 23 Федерального закона № 416 от 07.12.2011г., разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Врио заместителя начальника
территориального отдела в
Искитимском районе

Гаевец Е.А.